

Fane Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)		Fane/Emne 232.142	Blad 01
Emne Godkendelsesblad: System DBI nr. 232.142		Udgave 14	
<u>Betegnelse:</u>	Automatiske brandalarmsystem		
<u>Fabrikat:</u>	Autronica Fire And Security AS P.O.Box 3110, Lade N-7483 Trondheim		
<u>Type:</u>	Autronica BS-100		
<u>Omfang:</u>	I overensstemmelse med DBI's "Forskrifter for automatiske brandalarmanlæg" meddeles hermed godkendelse af ovennævnte system, omfattende neden-nævnte systemdele i udførelse, som angivet på tilhørende datablade.		
<u>Type</u>	<u>Systemdel:</u>	<u>DBI godkendelsesbladnr.:</u>	
BJ-20/BJ-20B, ion røgdetektor.	Røgdetektor, Ion	232.665	
BD-2A	Termodetektor	232.667	
BD-3A	Termodetektor	232.668	
J-Y (St) Y, Kabel	Kabel	232.672	
BJ-30/BJ-31	Røgdetektor, Ion	232.674	
BH-30/BH-31	Røgdetektor, optisk	232.675	
BD-30	Termodetektor	232.676	
BN-3, Adresseled	Adresseled	232.677	
BS-100	ABA: Kontrol- og indikerings-	232.740	
BE-25, klasse 1.	Termodetektor	232.741	
BE-26, klasse 1.	Termodetektor	232.742	
BE-27, klasse 2.	Termodetektor	232.743	
BH-20, optisk røgdetektor.	Røgdetektor, optisk	232.744	
BE30 termodetektor	Termodetektor	232.745	
BN-35, Adresseled	Adresseled	232.746	
BF-35	Alarmtryk	232.750	
KR1/SR - KR1/SR/C	Alarmtryk	232.779	
BNB-36, Adresseled	Adresseled	232.807	
BD-25, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.887	
BD-26, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.888	
BD-27, Termodetektor af klasse 2	Termodetektor	232.889	
BE-34, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.890	
BJ-33, Autronica.	Røgdetektor, Ion	232.952	
BH-25, Autronica.	Røgdetektor, optisk	232.953	
BK-30, Autronica.	Isolator	232.954	
BN-37, Autronica.	Adresseled	232.955	
Autrosense 100, aspirator-røgdetektor (Se noter for tilføjelse af beskrivelsen)	Aspirator	232.998	
BH-31A, røgdetektor, optisk, analog, adressérbar, Autronica.	Røgdetektor, optisk	232.1277	
Dansk Brandteknisk Institut		Ikrafttrædelsesdato 2002-06-10	