

CERTIFICATE

Teletec Connect A/S
Virkeholmen 3D
2730 Herlev

Certifikat nr.
Certificate no.
232.270

har på baggrund af vurderede systemegenskaber baseret på systemprøvningsrapport(er) for overensstemmelse mellem systembeskrivelse og gældende specifikationer i systemstandarder og/eller andre normative dokumenter opnået dette overensstemmelsescertifikat for systemet
has achieved this certificate of conformity based on evaluation of system approval test report(s) for conformity between system standards and (or) other normative documents for the system

Smartline 020-4
Konventionel brandcentral

Automatisk Branddetekterings- og Alarm-system
Automatic Fire Detection and Alarm System

til anvendelse i automatiske brandalarmanlæg.
to be used in automatic fire detection and alarm systems.

Certifikatet tilkendegiver overensstemmelse med kravene i følgende standarder og andre normative dokumenter:
The certificate signifies compliance with the requirements in the following standards and other normative documents:

EN 54-13: 2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 13:
Compatibility assessment of system components.

DBI Guideline 003 Fire safety systems

Certifikatet er kun gældende så længe systemet er i overensstemmelse med ovennævnte samt kravene i certificeringsordningen.
The certificate is only valid as long as the system is in conformity with the above mentioned and the requirements of the certification system.

Udstedt / Issued: 2020-02-11

Udløber/expire: 2023-02-11

Erstatter tidligere udstedt certifikat 2019-10-10
Replace previous issued certificate 2019-10-10



Allan Laursen



Merete Poulsen

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type Type	Produkt Product	Certifikat Certificate
Central	Smartline 020-4	0051-CPD-0229
Optisk detektor	INIM ID 100 Optical	0832-CPD-1447
Optisk detektor	Argus Aurora S1000	0832-CPD-1417
Termodetektor Class P	INIM ID 200	0832-CPD-1449
Termodetektor A1R	Argus Aurora S3500	0832-CPD-1418
Multidetektor	INIM ID 300	0832-CPD-1445
Alarmtryk	Alarmtryk Wizmart NB525	0845-CPD-232.1660

Bilag/Annex: 2

PRØVNINGSDOKUMENTATION
TEST DOKUMENTATION

Akkediteret laboratorium <i>Accredited laboratory</i>	Rapport nr <i>Report no.</i>	Dato <i>Date</i>
ANPI	ANPI:BFS/DE/S/015-201105.12 BOSEC:TCC 2- 901/a + Corrigendum no.1:2012.08.08	05/2011 + 08/2012

Bilag/Annex: 3

TEKNISK DOKUMENTATION
TECHNICAL DOCUMENTATION

Titel Name	Reference Refence	Dato Date
Installation manual	DCMIINB0SLINENE-R100-20130904- instal	04-09-2013
Betjeningsvejledning	DCMUINB0SLINENE-R100-20130904- brug	04-09-2013

Bilag/Annex: 4

AFVIGELSER *DEVIANCE*

Kan ikke anvendes I netværk med flere centraler.
Networked systems are not applicable.

Kan ikke anvendes til kontrol og indikering af andre brandsikringssystemer.
Connection with other fire protection systems are not applicable.