

Fane Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)		Fane/Emne 232.162	Blad 01
Emne Godkendelsesblad: System DBI nr. 232.162		Udgave 10	
<p><u>Betegnelse:</u> Automatiske brandalarmsystem</p> <p><u>Fabrikat:</u> OY Esmi AB Olarinluoma 14, SF-02201 Espoo.</p> <p><u>Type:</u> Mini 2000-32</p> <p><u>Omfang:</u> I overensstemmelse med DBI's "Forskrifter for automatiske brandalarmanlæg" meddeles hermed godkendelse af ovennævnte system, omfattende - nedennævnte systemdele i udførelse, som angivet på tilhørendedatablade.</p>			
Type	Systemdel:	Datablad DBI-nr.:	Erklæring DBI-nr.:
PTS/CN-1, 0,60 mm	Kabel	232.735.01	232.735.02
J Y(ST)Y	Kabel	232.770.01	232.770.02
PVXP	Kabel	232.844.01	232.844.02
Model 1451E.	Punktformet iondetektor	232.859.01	232.859.02
Model 2451E.	Optisk røgdetektor	232.860.01	232.860.02
Model 5451E.	Termometektor	232.861.01	232.861.02
KR72/SR-470-D, KR72/MR-470-D og KR72/470.	Alarmtryk	232.862.01	232.862.02
KSR72/470	Alarmtryk	232.866.01	232.866.02
MINI 2000-32	Centraludstyr	232.867.01	232.867.02
Model 1151E.	Punktformet iondetektor	232.875.01	232.875.02
Model 2151E.	Optisk røgdetektor	232.876.01	232.876.02
Firetuf-M	Kabel, brandbestandigt	232.945.01	232.945.02
Securi-Flame	Kabel, brandbestandigt	232.946.01	232.946.02
PTS 1x2x0,6mm	Kabel	232.947.01	232.947.02