

Vedr.: Matsushita erstatningsdetektorer til systemerne EBL1000 og EBL500.
Bilag.: Faktura.

Falck Securitas har søgt om tilladelse til at anvende visse Matsushita detektorer og alarmtryk til service og udvidelse på ABA-systemerne EBL 500 og EBL 1000.

DBI accepterer anvendelse af nedennævnte erstatnings-systemdele til service og udvidelse af de i skemaet anførte systemer.

System	DBI-nr	Systemdel	Type	DBI-nr.
EBL1000	232.154*	Analog Opt./Termo	4300	232.1336
		Analog Opt.	4301	232.1337
		Analog alarmtryk	3333	232.1199
		Konv. Opt./Termo	4350	232.1338
		Konv. Opt.	4352	232.1339
System	DBI-nr	Detektor type	Detektor type	DBI-nr.
EBL 500	232.165*	4350	4350	232.1338
		4352	4352	232.1339

*) Systemgodkendelserne udløb 26. marts 2003.

Fane Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)		Fane/Emne 232.165	Blad 01
Emne Godkendelsesblad: System DBI nr. 232.165		Udgave 11	
<u>Betegnelse:</u>	Automatisk brandalarmsystem		
<u>Fabrikat:</u>	Falck Securitas A/S Roskildevej 157, 2620 Albertslund.		
<u>Type:</u>	EBL500.		
<u>Omfang:</u>	I overensstemmelse med DBI's "Forskrifter for automatiske brandalarmanlæg" meddeles hermed godkendelse af ovennævnte system, omfattende nedennævnte systemdele i udførelse, som angivet på tilhørende datablade.		
<u>Type</u>	<u>Systemdel:</u>	<u>Datablad DBI-nr.:</u>	<u>Erklæring DBI-nr.:</u>
Type 6270, Termodetektor kl. 1	Termodetektor	232.761.01	232.761.02
Type 6272, Termodetektor kl. 2	Termodetektor	232.762.01	232.762.02
Type 6285, Termodetektor kl. 2	Termodetektor, højtemp.	232.763.01	232.763.02
Type 6286, Termodetektor kl. 2	Termodetektor	232.764.01	232.764.02
Type 6287, Termodetektor kl. 3	Termodetektor	232.765.01	232.765.02
Type 6288, Termodetektor kl. 3	Termodetektor, højtemp.	232.766.01	232.766.02
Type 2316, ion røgdetektor.	Røgdetektor, Ion	232.797.01	232.797.02
Type 2317, ion røgdetektor.	Røgdetektor, Ion	232.798.01	232.798.02
Type 2320, optisk røgdetektor.	Røgdetektor, optisk	232.804.01	232.804.02
Alarmtryk IP66, type 2339, fabr.: Telelarm	Alarmtryk	232.805.01	232.805.02
EBL500 Centraludstyr med strømforsyning	ABA: Kontrol- og indikeringss-	232.891.01	232.891.02
Type 6275, termodetektor.	Termodetektor	232.925.01	232.925.02
Type 6276, termodetektor.	Termodetektor	232.926.01	232.926.02
Type 2318, termodetektor	Termodetektor	232.927.01	232.927.02
Punktrøgdetektor TeleLarm type 2321.	Røgdetektor, optisk	232.1001.01	232.1001.02
Tilpasnings-enhed DSB-2, type nr. 6328	Andet	232.1032.01	232.1032.02
Dansk Brandteknisk Institut		Ikrafttrædelsesdato 26.03.2000	