

Fane Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)		Fane/Emne 232.158	Blad 01
Emne Godkendelsesblad: System DBI nr. 232.158			Udgave 12
<u>Betegnelse:</u>		Automatisk brandalarmsystem	
<u>Fabrikat:</u>		Autronica Fire and Security AS P.O.Box 3010, Lade, N-7483 Trondheim.	
<u>Type:</u>		BS-60	
<u>Omfang:</u>		I overensstemmelse med DBI's "Forskrifter for automatiske brandalarm-anlæg" meddeles hermed godkendelse af ovennævnte system, omfattende nedennævnte systemdele i udførelse, som angivet på tilhørende datablade.	
Type	Systemdel:	DBI-godkendelsesnr.:	
BJ-20/BJ-20B, ion røgdetektor.	Røgdetektor	232.665	
BD-2A	Termodetektor	232.667	
BD-3A	Termodetektor	232.668	
BD-20	Termodetektor	232.669	
BJ-30/BJ-31	Røgdetektor	232.674	
BH-30/BH-31	Røgdetektor	232.675	
BD-30	Termodetektor	232.676	
BE-25, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.741	
BE-26, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.742	
BE-27, Termodetektor af klasse 2	Termodetektor	232.743	
BH-20, optisk røgdetektor.	Røgdetektor	232.744	
BE30 termodetektor	Termodetektor	232.745	
BN-35, Adresseled	Adresseled	232.746	
BF-35	Alarmtryk	232.750	
KR1/SR - KR1/SR/C	Alarmtryk	232.779	
BNB-36, Adresseled	Adresseled	232.807	
BNB-36, Adresseled	Adresseled	232.807	
BS-60	Kontrol- og indikeringsudstyr	232.830	
BD-25, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.887	
BD-26, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.888	
BD-27, Termodetektor af klasse 2	Termodetektor	232.889	
BE-34, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.890	
Punktrøgdetektor Autronica type BJ-33.	Røgdetektor	232.952	
Punktrøgdetektor Autronica type BH-25.	Røgdetektor	232.953	
Kortslutningsisolator Autronica type BK30.	Isolator	232.954	
Adresseled Autronica type BN-37.	Adresseled	232.955	
Autrosense 100, aspirator-røgdetektor	Aspirator-system	232.998	
BH-31A	Røgdetektor, optisk.	232.1277	
<b>Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut</b>		Ikrafttrædelse	
		2002-06-10	