

Fane Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)	Fane/Emne 231.125	Blad 01
Emne Godkendelsesblad: System DBI nr. 232.125		Udgave 12

Betegnelse: Automatisk brandalarmsystem

Fabrikat: Autronica Fire and Security AS
P.O.Box 3010, Lade,
N-7483 Trondheim.

Type: BX-20

Omfang: I overensstemmelse med DBI's "Forskrifter for automatiske brandalarm-anlæg" meddeles hermed godkendelse af ovennævnte system, omfattende nedennævnte systemdele i udførelse, som angivet på tilhørende datablade.

Type	Systemdel:	Datablad DBI-nr.:	Erklæring DBI-nr.:
BX-20, Centraludstyr med strømforsyning.	ABA: Kontrol- og indikeringsudstyr	232.663.01	232.663.02
UEA-9, Akkumulatorskab	Andet	232.664.01	232.664.02
BJ-20/BJ-20B, ion røgdetektor.	Røgdetektor	232.665.01	232.665.02
BE-21	Termodetektor	232.666.01	232.666.02
BD-2A	Termodetektor	232.667.01	232.667.02
BD-3A	Termodetektor	232.668.01	232.668.02
BD-20	Termodetektor	232.669.01	232.669.02
BD-21	Termodetektor	232.670.01	232.670.02
KR1/SR - KR1/SR/C	Alarmtryk	232.779.01	232.779.02
BD-25, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.887.01	232.887.02
BD-26, Termodetektor af klasse 1	Termodetektor	232.888.01	232.888.02
BD-27, Termodetektor af klasse 2	Termodetektor	232.889.01	232.889.02
Punktrøgdetektor Autronica type BH-25.	Røgdetektor	232.953.01	232.953.02
Autrosense 100, aspirator-røgdetektor	Aspirator-system	232.998.01	