



DANAK

Reg. nr. 7004

Certifikat nr.
Certificate no.

232.172

CERTIFIKAT

Bravida Danmark A/S København
Prags Boulevard 61
2300 København S

har på baggrund af typeprøvning opnået dette overensstemmelsescertifikat for
has achieved this certificate of conformity based on type approval testing for

CS3004 Automatisk brandalarmsystem
Automatic fire alarm system

til anvendelse som automatiske brandalarmanlæg.
to be used as automatic fire detection and alarm systems.

Certifikatet tilkendegiver overensstemmelse med kravene i følgende standarder og andre normative dokumenter:
The certificate signifies compliance with the requirements in the following standards and other normative documents:

Forskrift 232:021:1996 Automatiske brandalarmanlæg: Systemprøvning

Certifikatet er kun gældende for det ovenfor anførte.
The certificate is only valid for the above mentioned.

Samlet sideantal / *Total no. of pages:* 5

Udstedt / *Issued:* 2004-11-08

Gyldig til / *Valid to:* 2006-06-01

Sagsbehandler
Technical Officer

Produktansvarlig
Head of section



OMFANG
EXTENT

Side 3 af 5
Page 3 of 5

Bilag:1
Annex:1

Certifikat nr.: 232.172
Certificate no.: 232.172

Dato: 2004-11-08
Date: 2004-11-08

Type <i>Type</i>	Beskrivelse <i>Description</i>	For systemer: Systemdelens certifikatnr. <i>For systems: Certificate no. for system parts</i>
AE-2	Adresseled	232.810
AE-2K	Adresseled	232.811
TDT-2	Termodetektor, klasse 1/3.	232.813
TDT-2K	Termodetektor, klasse 1/3.	232.814
LK-2	Alarmtryk	232.817
LK-2K	Alarmtryk	232.818
CS3004	Kontrol- og indikeringsudstyr	232.918