

CERTIFICATE

UTC Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9, 2. sal
DK-2730 Herlev

Certifikat nr.
Certificate no.
232.189

har på baggrund af vurderede systemegenskaber baseret på systemprøvningsrapport(er) for overensstemmelse mellem systembeskrivelse og gældende specifikationer i systemstandarder og/eller andre normative dokumenter opnået dette overensstemmelsescertifikat for systemet
has achieved this certificate of conformity based on evaluation of system approval test report(s) for conformity between system standards and (or) other normative documents for the system

FP2000/FF2000

Automatisk Branddetekterings- og Alarm-system
Automatic Fire Detection and Alarm System

til anvendelse i automatiske brandalarmanlæg.
to be used in automatic fire detection and alarm systems.

Certifikatet tilkendegiver overensstemmelse med kravene i følgende standarder og andre normative dokumenter:

The certificate signifies compliance with the requirements in the following standards and other normative documents:

EN 54-13: 2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 13:
Compatibility assessment of system components.

DBI Guideline 003 Fire safety systems

Certifikatet er kun gældende så længe systemet er i overensstemmelse med ovennævnte samt kravene i certificeringsordningen.

The certificate is only valid as long as the system is in conformity with the above mentioned and the requirements of the certification system.

Udstedt / Issued: 2020-02-21

Udløber/expire: 2023-02-21

Erstatter tidligere udstedt certifikat 2019-10-10

Replace previous issued certificate 2019-10-10



Allan Laursen



Merete Poulsen

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type Type	Produkt Product	Certifikat Certificate
FP2664C-xx(S77) / FP2664C-xx / FP2855C-xx(S77) / FB2800C-SC(S77) (y) / FRG2064C-xx / FRG20255C-xx	Kontrol- og indikeringsudstyr Control and indicating equipment	1134-CPD-069
DP721I / DP721 / EO003 / FFD4003 / FFD4002 / FFD4001	Røgdetektor, optisk <i>Optical detector</i>	1175-CPD-008
DP2061/ DP2061N / DP2071 / DP2031 / DP2041 / OP41 / EO200/ EO210 / EO220 / FFD4021 / FFD4022 / FFD4023	Røgdetektor, optisk <i>Optical detector</i>	1175-CPD-010
DP2061T	Røgdetektor, optisk, punkt <i>Optical detector, point</i>	1175-CPD-023
DT2063 / DT2073 / FFD4121 / FFD4122 / FFD4123 / EV100S81 / EV110 / EV120	Termodetektor <i>Heat detector</i>	1175-CPD-006
MCP1A-Rxxxxx	Alarmtryk <i>Manual Call Point</i>	0832-CPD-0642
WPC1A-RxxxSx	Alarmtryk <i>Manual Call Point</i>	0832-CPD-0654
IO2034C / IO2014C / IO2031C / IO2032C	Input / output modul Input / output module	0786-CPD-20730
IU 2016	Sløjfe-isolator Loop isolator	1438-CPD-0157
IU 2050C	Input modul <i>Input module</i>	0786-CPD-20901
IU2055C	Input / output modul Input / output module	0786-CPD-20731
IU 2080C	Input / output modul <i>Input / output module</i>	0786-CPD-20732
FD2000 (FIRERAY 2000)	Linie røgdetektor <i>Optical beam smoke detector</i>	0786-CPD-20196
DT713-5 / DT713-7 / FFD4102 / FFD4101 / FFD4103 /EV004	Termodetektor Heat detector	1175-CPD-005
DP951T	Multisensor detektor, røg/termo <i>Multi sensor detector, smoke/heat</i>	0832-CPD-256

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type <i>Type</i>	Produkt <i>Product</i>	Certifikat <i>Certificate</i>
55000-600 XP95 (DP951)	Røgdetektor, optisk <i>Smoke detector, optical</i>	0832-CPD-164
55000-500 XP95 (DP950)	Røgdetektor, ion <i>Smoke detector, ionization</i>	0832-CPD-163
55000-400 XP95 (DP952)	Termodetektor <i>Heat detector</i>	0832-CPD-161
45681-321 XP95 D20 (DB961)	Isolator sokkel <i>Short circuit isolator</i>	0832-CPD-0840
DB 2016	Isolator sokkel <i>Short circuit isolator</i>	0876-CPD-20635
55000-841 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0866
55000-843 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0867
55000-847 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0869
55000-849 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0870
55000-845 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0868
55000-852 XP95	Isolator sokkel og indput/output modul <i>Short circuit isolator and input/output module</i>	0832-CPD-0871
DM2010	Alarmtryk <i>Manual Call Point</i>	0832-CPD-0753
DM2010E	Alarmtryk <i>Manual Call Point</i>	0832-CPD-0755
DM201006-KIT	Alarmtryk <i>Manual Call Point</i>	0832-CPD-0754
DI 650	Series 65 Ion røgdetektor	0832-CPD-0015

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type <i>Type</i>	Produkt <i>Product</i>	Certifikat <i>Certificate</i>
DI 651	Series 65 Ion røgdetektor	0832-CPD-0018
DP652	Series 65 Optical Smoke Detector	0832-CPD-0021
DT654	Series 65 Heat Detector (A1R)	0832-CPD-0003
DT655	Series 65 Heat Detector (BR)	0832-CPD-0006
DT656	Series 65 Heat Detector (CR)	0832-CPD-0009
DT657	Series 65 Heat Detector (CS)	0832-CPD-0012
FD705RVDS (FIRERAY 50RV) FD710RVDS (FIRERAY 100RV)	Linie røgdetektor <i>Optical beam smoke detector</i>	0786-CPD-20045

Bilag/Annex: 2

PRØVNINGSdokUMENTATION TEST DOKUMENTATION

Akkediteret laboratorium <i>Accredited laboratory</i>	Rapport nr <i>Report no.</i>	Dato <i>Date</i>
DELTA	Danak-195744, DELTA-K280130-1	2001-10-01
DELTA	DANAK-196052, DELTA-E810000-1	2002-03-08
DELTA	DANAK-199798, DELTA-A530120-1	2006-05-24
DELTA	DANAK-199843, Project no.: A530120-3	2007-03-14
DELTA	DANAK-199850, Project no.: A530419-1	2007-06-13
DELTA	DANAK-199869 Project no.: A530470-1	2007-09-18
DELTA	DANAK-1910400	2009-01-28

Bilag/Annex: 3

TEKNISK DOKUMENTATION
TECHNICAL DOCUMENTATION

Titel Name	Reference Refence	Dato Date
FP1200, FP2000 and KSA1200 series fire panels, repeaters and emulators Installation manual		Version 8-1 / September 2005
1200-200 Serie Brandcentraler, Repeater og Emulatore Forbindelses- og kablings- Guide		1060746 / Revision: 3-4. (marts 2008)

Bilag/Annex: 4

AFVIGELSER *DEVIANCE*

Intet.
None.