

CERTIFICATE

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Certifikat nr.
Certificate no.

232.223

har på baggrund af vurderede systemegenskaber baseret på systemprøvningsrapport(er) for overensstemmelse mellem systembeskrivelse og gældende specifikationer i systemstandarder og/eller andre normative dokumenter opnået dette overensstemmelsescertifikat for systemet
has achieved this certificate of conformity based on evaluation of system approval test report(s) for conformity between system standards and(or) other normative documents for the system

FC 10

Automatisk Branddetekterings- og Alarm-system
Automatic Fire Detection and Alarm System

til anvendelse i automatiske brandalarmanlæg.
to be used in automatic fire detection and alarm systems.

Certifikatet tilkendegiver overensstemmelse med kravene i følgende standarder og andre normative dokumenter:

The certificate signifies compliance with the requirements in the following standards and other normative documents:

EN 54-13: 2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 13:
Compatibility assessment of system components.

DBI Guideline 003 Fire safety systems

Certifikatet er kun gældende så længe systemet er i overensstemmelse med ovennævnte samt kravene i certificeringsordningen.

The certificate is only valid as long as the system is in conformity with the above mentioned and the requirements of the certification system.

Udstedt / Issued: 2019-10-10

Udløber/expire: 2020-02-08

Erstatter tidligere udstedt certifikat 2019-08-12

Replace previous issued certificate 2019-08-12



Allan Laursen



Merete Poulsen

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type Type	Produkt Product	Certifikat Certificate
FC1008; FC1012	Kontrol- og indikeringsudstyr <i>Control and Indicating Equipment</i>	0786-CPD-20610
DO1101A	Røgdetektor, optisk <i>Optical smoke detector</i>	0786-CPD-20136
DT1101A	Termodetektor <i>Heat detector</i>	0786-CPD-20079
DT1102A	Termodetektor <i>Heat detector</i>	0786-CPD-20094
DM1101	Alarmtryk <i>Manual call point</i>	0786-CPD-20498
DO1101A-Ex.	Røgdetektor, optisk <i>Optical smoke detector</i>	0786-CPD-20076
DT1102A-Ex	Termodetektor, højtemperatur <i>Heat detector, high temperature</i>	0786-CPD-20095
DC1192	Input/output modul <i>Input/output module</i>	0786-CPD-20512
DLO1191	Røgdetektor, linje <i>Smoke detector, line</i>	0786-CPD-20206
DF1191/1192	Flammedetektor, infrarød <i>Flame detector, infrared</i>	0786-CPD-20495
DF1101Ex	Flammedetektor, infrarød <i>Flame detector, infrared</i>	0786-CPD-20497
R970	Røgdetektor, optisk <i>Smoke detector, optical</i>	0786-CPD-20025
DM1103-L	Alarmtryk (gult) <i>Manual call point yellow</i>	0786-CPD-20217

Bilag/Annex: 4

AFVIGELSER *DEVIANCE*

Intet.
None.