

CERTIFICATE

Pro-Sec A/S
Egegårdsvej 11
4621 Gadstrup

Certifikat nr.
Certificate no.
232.276

har på baggrund af vurderede systemegenskaber baseret på systemprøvningsrapport(er) for overensstemmelse mellem systembeskrivelse og gældende specifikationer i systemstandarder og/eller andre normative dokumenter opnået dette overensstemmelsescertifikat for systemet
has achieved this certificate of conformity based on evaluation of system approval test report(s) for conformity between system standards and (or) other normative documents for the system

INIM SmartLine

Automatisk Branddetekterings- og Alarm-system
Automatic Fire Detection and Alarm System

til anvendelse i automatiske brandalarmanlæg.
to be used in automatic fire detection and alarm systems.

Certifikatet tilkendegiver overensstemmelse med kravene i følgende standarder og andre normative dokumenter:
The certificate signifies compliance with the requirements in the following standards and other normative documents:

EN 54-13: 2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 13:
Compatibility assessment of system components.

DBI Guideline 003 Fire safety systems

Certifikatet er kun gældende så længe systemet er i overensstemmelse med ovennævnte samt kravene i certificeringsordningen.
The certificate is only valid as long as the system is in conformity with the above mentioned and the requirements of the certification system.

Udstedt / Issued: 2020-02-11

Udløber/expire: 2023-02-11

Erstatter tidligere udstedt certifikat 2019-10-10
Replace previous issued certificate 2019-10-10



Allan Laursen



Merete Poulsen

Bilag/Annex: 1

OMFANG/EXTENT

Type Type	Produkt Product	Certifikat Certificate
Fire control panel	Inim SmartLine036-4	B-9256-FD-901-d 0051-CPR-0224
Fire control panel	Inim SmartLine020-4	B-9256-FD-901-d 0051-CPR-0229
Optical smoke detector	Inim ID100	B-9256-FD-901-d 0832-CPD-1447
Heat detector	Inim ID200	B-9256-FD-901-d 0832-CPD-1449
Smoke and Heat detector	Inim ID300	B-9256-FD-901-d 0832-CPD-1445
Detector base	Inim EB0010	B-9256-FD-901-d And part of the above
Detector base	Argus UBR100	B-9256-FD-901-d Declaration from ANPI
Detector base	Argus UBDR100	B-9256-FD-901-d Declaration from ANPI
Manual Call Point	Inim IC0020 (typ A)	B-9256-FD-901-d 0832-CPR-f0442
Sounder	Texecom PSS-0084	B-9256-FD-901-d 0832-CPD-0298

Bilag/Annex: 2

PRØVNINGSdokUMENTATION
TEST DOKUMENTATION

Akkediteret laboratorium <i>Accredited laboratory</i>	Rapport nr <i>Report no.</i>	Dato <i>Date</i>
ANPI	BFS/DE/S/015	2011.05.12
	corr. No. 1 to addendum no. 1	2012.08.08
	Addendum no. 4	2015.03.26

Bilag/Annex: 3

TEKNISK DOKUMENTATION
TECHNICAL DOCUMENTATION

Titel Name	Reference Refence	Dato Date
Installation manual	Installer manual UK: DCMIINE0SLINE-R350-20141001- WEB.PDF	
Betjeningsvejledning	SmartLine Brugermanual DK.PDF	
Short guide	Forholdsregler og betjening ved brand: SmartLine.PDF Forholdsregler ved fejltilstand SmartLine.PDF	

Bilag/Annex: 4

AFVIGELSER *DEVIANCE*

- O modules can not be linked to a fire protection system.
- The system can not be used as networked systems.
- The system can not be used in a hierarchical systems.